

**Отчет о выполнении предписания №44/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Во исполнение предписания №44/1/1 в муниципальном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» Партизанского городского округа выполнены следующие виды работ:

1. На дверях помещений мастерской размещена табличка с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности;
2. Установлены чердачные люки, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости;
3. Установлены несущие элементы (косоуры) лестничных маршей 1 этажа, соответствующие требуемому пределу огнестойкости (R 45).

Директор МБОУ «СОШ №2» ПГО



Н.В.Морозова