

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Партизанского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Приморскому краю

Г.Партизанск ул. М. Горького, 1, тел: 8 (42363), 6-72-06, e-mail: 3_2_ogpn@mail.primorye.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 44/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная
школа №2» Партизанского городского округа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 7 апреля 2016 года № 44 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15.04.2016 года по 20.04.2016 года
проведена плановая / выездная проверка:

Заместителем главного государственного инспектора Партизанского городского округа по пожарному
надзору Догадиной Светланой Васильевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№2» Партизанского городского округа, г. Партизанск, ул. Садовая, 2

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором МБОУ «СОШ №2» ПГО Морозовой Н.В., заместителем директора по АХР
Пинигиной Е.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях помещений мастерской (производственного назначения) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 4, 151 ст. ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.5.21* СНиП 21-01-97*	15.08.2016	

2	Конструкции входных люков в чердачное помещение здания школы не обеспечивают требуемый предел огнестойкости	ст. 4, 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 8.4* СНиП 21.01.97*	15.08.2016	
3	Предел огнестойкости несущих элементов (косоуров) лестничных маршей 1 этажа не соответствует требуемому пределу огнестойкости (R 45)	ст. 4, 151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.18* таблица 4 СНиП 21-01-97*	15.08.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Партизанского городского округа по пожарному надзору

Догадина Светлана Васильевна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 10 " апреля 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

" 10 " апреля 2016 г.

(Handwritten signature)

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору